

BRANNDOKUMENTASJON

Realfagbygget, Allègt.41

25308

	Branninstrukser for ansatte	Kapittel: 3.1.4 Side: 1 av 1
---	------------------------------------	---


Instruksen omfatter alle som ikke er tildelt spesielle oppgaver i en brannsituasjon, og skal sikre at alle skal komme seg ut og i sikkerhet på angitt sted for registrering.

Registreringssted: Kortsida mot syd (se bilde)

Prosedyre for varsling og evakuering:

Straks brann er oppdaget skal :

- brannvesenet varsles på telefon 110 eller 55 31 00 00
Ved varsling til brannvesenet skal det opplyses om
 - skadested med adresse
 - omfang av brannen
 - eventuelle personskader
- det igangsettes slokkingsforsøk
- personer som er i fare varsles dersom slokking ikke lykkes
- brannalarmen utløses dersom den ikke allerede er utløst automatisk



Evakueringsplan:

- Spesielle forhold som må ivaretas ved evakuering:
-
- Evakuering iverksettes straks alarmen går.
 - Alle som ikke har oppgaver i forbindelse med slokking og evakuering skal straks forlate bygget.
 - Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.
 - Bruk nærmeste rømningsvei. Bruk ikke heis som rømningsvei.
 - Sørg for at besøkende også blir evakuert.
 - Alle samles ute på avtalt oppsamlingsplass for registrering.
 - Ingen må forlate området eller gå inn i bygningen igjen uten avtale eller ordre fra brannvernleder eller brannvesenet.

Utarbeidet av:	Jostein Nyseth	Dato:
Godkjent av:	Martha Knapskog Skauge	Revisjon: 0

BRANNDOKUMENTASJON

Realfagbygget. Allègt.41

25308

	Ansattes ansvar for sikkerhet	Kapittel: 3.1.4
		Side: 1 av 1

Instruksen gjelder også vikarer.

Ansatte skal:

1. til enhver tid være kjent med:
 - rømningsveier.
 - plassering og bruk av slukkeutstyr.
 - bygningens system for brannmelding. Automatisk og manuell.
 - lagring av brannfarlige stoffer.
2. jevnlig kontrollere at rømningsveier fra eget område fungerer som forutsatt og kontakte plassansvarlig eller brannvernleder før det foretas innredningsendringer som kan påvirke tilgjengeligheten av rømningsveiene.
3. påse at brannslukkeutstyr ikke tildekkes eller kamufleres.
4. melde fra til plassansvarlig eller brannvernleder om eventuelle feil og mangler vedrørende brannsikring av bygningen. Dette ansvaret gjelder hele bygningen.
5. overholde røykeforbud.

Utarbeidet av:	Jostein Nyseth	Dato:
Godkjent av:	Martha Knapskog Skauge	Revisjon: 0